



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü



TEKLİF MEKTUBU

S.No	Açıklama	Marka	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1.	SPLİT TİPİ KLİMA KOMPRESÖR MOTORU (Kompresör motoru beko marka 32410 AA Modele tam uyumlu olacaktır.)		1	Adet		
Toplam Tutar						

Yazı ile :.....

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../202....

- Teklif verme süresi 28.07.2025 15:00:00 'ne kadardır.
- İş bu Teklif Mektubu 1 satırdan oluşmaktadır.

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

SPLİT TPİ KLİMA KOMPRESÖR MOTORUVMAL ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAME

1. **Tekliflerin verileceği adres:** Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. **Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 28.07.2025 saat: 15:00**
3. **İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde 2 (İKİ) no'lu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemle ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamlarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmedeğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

İLETİŞİM : YAKUP AÇMA 0542 478 69 46

24 000 BTU KLİMA KOMPRESÖR MOTORU

TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL

Konu ve Kapsam:

- Split tipi klima kompresör motoru Büyükşehir belediyesi Bünyesinde bulunan EYYÜBİYE ilçesi ssk caddesinde bulunan siğorta spor salonunda Beko Marka 32410 AA Model Klimada kullanılacaktır.
- Bahse konu malzemenin nakliye yükleniciye aittir. Yüklenici 1 adet kompresör motorunu idarenin belirttiği adrese nakliyesini yapacak ve söz konusu adreste bulunan 1 adet klima içerisindeki eski kompresörü demontaj ederek yerine yenisini takacaktır. Tüm bu hususlar birim fiyata dahildir.
- Yüklenici yukarıda belirtilen iş ve işlemleri Belediyemizin görevlendirdiği kontrol personeli nezdinde yapacak ve klimaları çalışır vaziyette tam ve eksiksiz teslim edecektir.
- Teklifin kabul edilmesinin ardından 10 takvim günü içinde malzemelerin montajı yapılacak ve teslim edilecektir.
- Söz konusu şartname 1 (Bir) sayfadan oluşmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER :

1. SPLIT TİPİ KLİMA KOMPRESÖR MOTORU (Marka:BEKO– Model: 32410 AA)

- Aşağıda klimaya ait teknik özellikler verilmiştir. Yüklenici kompresör motorunu temin ederken klima teknik özelliklerine uygun ürünü seçecektir.
- Klima marka ve modeline uymayan veya uyum sağlamayan motorlar kabul edilmeyecektir.
- Klima kompresör motorları minimum 1 yıl üretici garantili olacaktır.
- Klima kompresör motorları TSE veya Uluslar arası standartlara uygun üretilmiş olacaktır.

BEKO- Model.32410 AA Klima Teknik Özellikleri:

Soğutma Kapasitesi (Btu/h)	:24000
Isıtma Kapasitesi (Btu/h)	:28000
Yıllık Tüketim (W) Soğutma	:5622W
Yıllık Tüketim Isıtma (kW)	:6208W
Voltaaj	:220-240 /50

Yakup AÇMA
İklm.ve soğutma Teknikeri

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü


TEKNİK GEREKÇE RAPORU

Sayı : 01
Konu : Klima Arızası
Adres (Konum) : EYYÜBİYE İLÇESİ SSK CADDESİ SİĞORTA SPOR SALONU
İnceleme Nedeni : ŞUBE MÜDÜRÜNÜN SÖZLÜ TALEBİ

Açıklama :

Merkez eyyübiye ilçesi ssk caddesinde bulunan sigorta spor salonunda bulunan 1 adet klimanın kompresör motorunun arızalı olduğu tespiti yapılmıştır. klimanın arızalan dış ünite kompresör motorunun alımına ihtiyaç vardır.
Yapılan keşifte klimanın dış ünite kompresör motorunun arızalandığı tespit edilmiştir.

Ali Evin
Klima Teknisyeni



Yakup AÇMA
İklimlendirme Teknikeri

