



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü



TEKLİF MEKTUBU

S.No	Açıklama	Marka	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1.	İNVERTER KOMPRESÖR MOTOR (MARKA GREE MODEL-GMV-280WM/E1-X)		1	Adet		
2.	R410 A GAZ		6	Tüp		
3.	SÜRÜCÜ KART (MARKA GREE MODEL-GMV-280WM/E1-X)		1	Adet		
Toplam Tutar						

Yazı ile :

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../202....

- Teklif verme süresi 6.08.2025 15:00:00 'ne kadardır.
- İş bu Teklif Mektubu 3 satırdan oluşmaktadır.

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

VRF TİPİ KLİMA DIŞ ÜNİTE MOTORU VE SÜRÜCÜ KARTI ALIM İŞİ İDARİ ŞARTNAME

1. **Tekliflerin verileceği adres:** Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. **Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 06.08.2025 saat: 15:00**
3. **İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde 2 (iki) no'lu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemle ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamlarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmedeğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

İLETİŞİM : YAKUP AÇMA 0542 478 69 46

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VRF SİSTEMİ KLİMA MALZEMESİ ALIMINA AİT

TEKNİK ŞARTNAME

1. GENEL

1.1. Konu ve Kapsam:

- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı Şutimde bulunan futbol dünyasında vrf tpi Klimalarda kullanılmak üzere Klima Malzemesi alımı yapılacaktır.
- Bahse konu malzemelere işçilik montaj dahildir. Takılacak malzemeler mevcut klimalara uyumlu orijinal yedek parça olacaktır.
- Teklif vermeden önce yerinde keşif yapılacaktır aksi takdirde sorumluluk yükleniciye aittir.
- Yüklenici idarece yetkilendirilmiş personel gözetiminde eski deforme olmuş veya kullanım ömrünü tamamlamış parçaları demontaj ederek yerine talep listesinde yazan yeni parçaları takacaktır.
- Yüklenici gelişi güzel müdahalede bulunamaz tüm bakım onarım yetkili kontrol nezaretinde yapılacaktır.
- Teklifin kabul edilmesinin ardından 10 takvim günü içinde malzemeler montajı yapılmış çalışır halde idareye teslim edilecektir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER :

2.1. (VRF) Klima inverter kompresör (MARKA GREE. MODEL. GMV-504WM/E-X):

- Haliliye ilçesi şutimde bulunan futbol dünyasında arızalı olan inverter kompresör demontaj edilerek yerine yenisi takılacaktır.
- Takılacak yeni inverter kompresör motoru klima marka ve modeline uyumlu orijinal ürün olacaktır.
- İnverter kompresör motoru ile klimanın uyuşmaması durumunda sorumluluk yükleniciye aittir. Yüklenici klimanın arızalı kompresör motoru kontrol personeli ile gerekli testleri yapacak ve klimanın standartlara uygun çalıştığı kontrol edilecektir

2.2. R410 A GAZ

- 11.35 Kg.lık ± 0.1 kg tüplerde soğutma sisteminde kullanılan standart freon R-410 soğutma gazı olmalıdır.
- R410 iklimlendirme ve soğutma uygulamasında kullanılan soğutma gazı olmalıdır.
- R410 tüp A1 ASHRAE güvenlik kategorisinde tek bileşenli, alev almaz, toksik olmayan gazdan üretilmiş olmalıdır.

2.3. (VRF) Klima Dış ünite sürücü kartı (MARKA GREE. MODEL. GMV-504WM/E-X):

- Haliliye ilçesi şutimde bulunan futbol dünyasında arızalı olan sürücü kartı demontaj edilerek yerine yenisi takılacaktır.
- Takılacak olan sürücü kartı klima marka ve modeline uyumlu orijinal ürün olacaktır.
- Sürücü kartı ile klimanın uyuşmaması durumunda sorumluluk yükleniciye aittir. Yüklenici klimanın arızalı sürücü kartın kontrol personeli ile gerekli testleri yapacak ve klimanın standartlara uygun çalıştığı kontrol edilecektir

Yakup AÇMA
İkl. Ve soğutma Teknikeri