



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü



TEKLİF MEKTUBU

S.No	Açıklama	Marka	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1.	12 V 7 Ah KURU TİP AKÜ (NAKLİYE MONTAJ DAHİL.)		16	Adet		
Toplam Tutar						

Yazı ile :

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../202....

- Teklif verme süresi 19.09.2025 15:00:00 'ne kadardır.
- İş bu Teklif Mektubu 1 satırdan oluşmaktadır.

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

AKÜ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 12V 7Ah KURU TİP STASYONER AKÜ

- 1) Aküler Belediyemize ait Engelli koordinasyon merkezi ve sosyal işler binasında bulunan Tescom marka teos 106 model 6 KVA UPS içerisinde kullanılacaktır.
- 2) Birim fiyatlara montaj dahildir.
- 3) Cihaz üzerinde bulunan **7ah eski aküler yüklenici tarafından alınacak**, yasalara uygun olarak bertaraf edilecektir. Bu husus birim fiyat teklifinde göz önünde bulundurularak yeni ürün fiyatından düşülerek fiyat teklifi verilecektir.
- 4) Ürünler **EUROBAT** üyelik sertifikasına sahip, EUROBAT normlarına göre 20°C sıcaklıkta en az **5 yıl ömür beklentili** olacaktır.
- 5) Akülerin nakliye ve montajı yüklenici sorumluluğunda olacaktır.
- 6) Aküler Tam Bakımsız Kuru Tip olacak ve ömürleri boyunca herhangi bir bakım gerektirmeyecektir.
- 7) Aküler 7 Ah olmalıdır. Bu hususta $\pm$ %5 tolerans kabul edilecektir.
- 8) Bir akünün nominal voltajı 12 Volt olmalıdır.
- 9) Aküler, UPS sistemini desteklemede kullanılacaktır. Akülerin karakteristikleri buna uygun olacaktır.
- 10) Kullanım süresince dengeleme şarjına (equalisingcharge) ihtiyaç duymayacaktır.
- 11) Aküler VRLA (Valf RegulatedLeadAcid) teknolojisine uygun olarak üretilmiş olacaktır.
- 12) Dış kutu, aside, patlamaya dayanıklı olacak ve açılabilir kapağı olmayacaktır.
- 13) Aküler Derin Deşarja (Deep/OverDischarge) dayanıklı olacaktır.
- 14) 20 C (+%5 , -%5 sınırları içinde) ortam sıcaklığında, ömürlerinde herhangi bir azalma olmadan 3 ay depolanabilecek, aylık kapasite kaybı %3'ü geçmeyecektir.
- 15) Akü çıkış terminalleri çekilebilecek maksimum akıma dayanıklı yapıda ve kesitte olacaktır.
- 16) Akü üzerinde, en az olarak adı, imal tarihi, kapasite, gerilimi, uyruğu standartlar, kutup başlarını belirtir işaretler imalat sırasında üzerinde (sonradan değişmeyecek tarzda) yazılmış halde olacaktır.
- 17) Teklif edilen aküler IEC, TSE veya DENGİ ve CE belgeli olacaktır.
- 18) Üretici firma ISO-9001/2008, ISO14001:2004, UL Kalite SistemBelgesine haiz olmalı ve idarece talep edilmesi durumunda belgenin bir sureti idareye verilmelidir.
- 19) Aküler, yüklenici firma tarafından monte edilip UPS kalibrasyon ayarları yapılarak çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir. Akülerin birim fiyatına nakliye ve montaj dahildir.
- 20) Aküler her tür imalat kusurlarına karşı en az 2 yıl garantili olacaktır. Akülerin üretim tarihi en fazla 6 ay olmalıdır. 6 aydan büyük akü kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 21) Aküler talep listesinde bulunan miktardadır.

Mehmet Emin YAŞAR
Elektrik Elektronik Mühendisi

İDARİ ŞARTNAME

KURU TİP AKÜ MAL ALIM İŞİ

1. **Tekliflerin verileceği adres:** Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. **Tekliflerin verileceği son tarih ve saat;** 19.09.2025 saat: 15:00
3. **İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer:** ŞANLIURFA
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **BEŞ(5) no lu** teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte satın alma birim sorumlusu personelimiz sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemle ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, doğrudan teminin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla, aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmedeğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. **İLETİŞİM : 0414 318 51 00 (1319)**