



T.C.  
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü



TEKLİF MEKTUBU

| S.No         | Açıklama                             | Marka | Miktar | Birim | Fiyat | Tutar |
|--------------|--------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 1.           | 1500 L GENLEŞME TANKI(MONTAJ DAHİL)  |       | 1      | Adet  |       |       |
| 2.           | 2" BORU(MONTAJ VE EK PARÇALAR DAHİL) |       | 12     | Metre |       |       |
| Toplam Tutar |                                      |       |        |       |       |       |

Yazı ile : .....

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek tarafı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim. ....../...../202....

TEKLİF VEREN  
(Kaşe - İmza)

- Teklif verme süresi 30.10.2025 11:00:00 'ne kadardır.
- İş bu Teklif Mektubu 2 satırdan oluşmaktadır.

# GENLEŞME TANKI MAL ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

## 1. GENEL

### 1.1. Konu ve Kapsam:

- Bu şartname; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi merkez hizmet binası (Bamyasuyu Mahallesi 154. Sokak No:2 Haliliye/ Şanlıurfa) kazan dairesinde bulunan genleşme tankı alınması ve montajı işini kapsamaktadır.
- Bahse konu malzemelere işçilik ve montaj dahildir. Takılacak malzemeler mevcut genleşme tankına uyumlu orijinal yedek parça olacaktır.
- Yedek parçaların uygunluğu servis tarafından kontrol edilecektir.
- Teklif vermeden önce yerinde keşif yapılacaktır.** Aksi takdirde sorumluluk yükleniciye aittir.
- Yüklenici idarece yetkilendirilmiş personel gözetiminde eski deforme olmuş veya kullanım ömrünü tamamlamış parçaları demontaj ederek yerine talep listesinde yazan yeni parçaları takacaktır.
- Yüklenici gelişi güzel müdahalede bulunmayacak, tüm bakım onarım yetkili kontrol nezaretinde yapılacaktır.
- Tüm malzemeler TSE, IEC, CE veya dengi standartlara uygun üretilmiş olacaktır.
- Malzemeler, imalat ve işçilik hatalarına karşı malzeme tesliminden itibaren **1 yıl süre** ile yüklenici garantisinde olacaktır.
- Şartnamede bulunan tüm ürünler, genleşme tankı montajında kullanılacaktır.
- Yüklenici, cihazların bakım ve onarımı konusunda **yetkili servis** olacaktır.
- Teklifin kabul edilmesinin ardından 10 takvim günü içinde malzemeier montajı yapılmış çalışır halde idareye teslim edilecektir.
- Yüklenici, **6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu** gereğince kendi personelinin tüm iş güvenliği tedbirlerini almaktan sorumludur. Ayrıca iş için gerekli tüm alet, araç ve gereçleri yüklenici temin edecektir.

## 2. TEKNİK ÖZELLİKLER :

### 2.1. 1500 L Genleşme Tankı (Montaj dahil)

- 1500 L hacmindeki genleşme tankı satın alınacaktır.
- Genleşme tankı çapı en az 958 mm, yüksekliği en fazla 2,45 m olacaktır.
- Membran malzemesi EPDM olup membran boyu 1380 mm, boğaz çapı 150 mm olacaktır.
- Tank yüksekliği en fazla 2,30 metre olacaktır.
- Genleşme tankı sıcaklığı -10 °C ile +100 °C arasında olacaktır.
- Maksimum basınç değeri 10 bar olacaktır.
- TSE ve CE belgesi olacaktır.



## 2.2. 2" Boru (Montaj dahil)

- h) Genleşme tankı montajında kullanılmak üzere 2 inç boru satın alınacaktır.
- i) Boru, 50,8 mm iç çapa sahip olacaktır.
- j) Boru, demir malzemeden ve boyasız olacaktır.
- k) Ürünün TSE ve CE belgesi olacaktır.
- l) Tesisat montajı için gereken dirsek, nipel vb. parçalar için ek ödeme yapılmayacaktır.

Hazırlayan  
Yakup ACMA  
İklimlendirme ve Soğutma Teknikeri

Hazırlayan  
Cennet ÇAKMAK  
Yüksek Makine Mühendisi

## GENLEŞME TANKI MAL ALIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

1. **Tekliflerin verileceği adres:** Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: [satinalma@sanliurfa.bel.tr](mailto:satinalma@sanliurfa.bel.tr))
2. **Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 30.10.2025 saat: 11:00**
3. **İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapııştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **3(Üç)** nolu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize [satinalma@sanliurfa.bel.tr](mailto:satinalma@sanliurfa.bel.tr) gönderilen teklifler ilan edilen saatte ihale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır. Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemle ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

**YAKUP BEY 0542 478 69 46**