



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü



TEKLİF MEKTUBU

S.No	Açıklama	Marka	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1.	DUVAR TİPİ KAZAN		1	Adet		
Toplam Tutar						

Yazı ile :

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek tarafı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../202....

- Teklif verme süresi 17.11.2025 15:00:00 'ne kadardır.
- İş bu Teklif Mektubu 1 satırdan oluşmaktadır.

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Bireysel ve Salon Sporları Şube Müdürlüğü



ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TENİS DÜNYASI İÇİN ALINACAK

1 ADET DUVAR TİPİ KAZAN İLE İLGİLİ ŞARTNAME

1-KONU:

Bu teknik şartname ekte belirtilen 1 adet duvar tipi kazanın alımı için hazırlanmıştır. Üretici verileri ile fen ve teknik gereklilikleri dikkate alınarak yapılmalıdır.

2-KAPSAM

Tenis Dünyasında yer alan duvar tipi kalorifer kazanının 1 adet alımı yapılacaktır.

3-GENEL ŞARTLAR

Türk standartları gereği Bina Bölümlerine ve Tesislerine ilişkin düzenlemelerin 54.maddesine istinaden standartlarında belirtilen kriterlere uygun olacak şekilde alımı yapılacaktır.

4-ÖZEL HUSULAR

-Teklif verecek olan firmalar bünyelerinde ilgili işi yapabileceklerine dair gerekli sertifikasını hizmet yeterlilik belgelerini , yetkili bayilik aracılığıyla teklif verenlerin ise yetkilendirilmiş olduklarına dair belgeleri ve hizmet yeterlilik belgelerini teklif dosyasına eklemeleri gerekmektedir.

-İş güvenliği eğitimi almamış kişilerin kurumumuzda çalışması yasaktır.İşe başlarken iş güvenliği ile ilgili eğitimi aldıklarına dair belgeleri kuruma ibraz etmeyen kişilerin firma tarafından çalışmasına müsaade edilmeyecektir.İşi yapacak olan firma 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu gereğince iş güvenliği ile ilgili çalışanları , kurumu ve işi sekteye ve riske atmayacak şekilde tüm önlemleri almakla yükümlüdür.İş güvenliği önlemlerinin eksikliği nedeniyle oluşabilecek herhangi bir sorunda tamamen firma sorumlu olacaktır.

-Kurumumuzda işi yapacak olan ilgili firmanın işleyişi aksatmayacak şekilde tedbir ve gerekli önlemleri almak kaydıyla çalışma yapılmalıdır.

-Değiştirilecek kazanın Tamiri , onarımı , bakımı , kontrolü sakıncalı bulunan malzemelerin hurdaya ayrılma işlemleri tespit raporu doğrultusunda yetkili firma tarafından yapılacak ve raporlanacaktır.Hurdaya ayrılan malzemeler yapılan işlemler sonrasında tarafımıza raporlarıyla birlikte ulaştırılacaktır.

-Firma yapmış olduğu çalışmalar sonucunda yapmış olduğu iş ile ilgili detaylı bir rapor hazırlayıp kurumumuza teslim edecektir.

İsa GÜZEL
Bireysel ve Salon Sporları
Şube Müdürü



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Bireysel ve Salon Sporları Şube Müdürlüğü



TEKNİK ŞARTNAME

1. Duvar tipi yoğunlaşmalı kazanlar doğalgaz (G20) ve propan (G31) ile çalışmaya uygun olacaktır. Hava yakıt karışımı Türkiye de kullanılan doğalgaza uygun olarak fabrika çıkışı yapılmış olmalıdır. Firma yetkili servisleri devreye alma esnasında bu ayarı kontrol etmelidir.
2. Duvar tipi kazanların doğalgazın alt sınır değeri üzerinden nominal verimi (dönüş suyu sıcaklığı 30 °C) minimum %108 olmalıdır.
3. Duvar tipikazanın 50/30°C'de ısı gücü minimum kapasiteleri 65 kW olmalıdır.
4. Cihaz baca bağlantıları C13, C33, C43, C53, C93, B23, B23P, B53, B53P tipi baca bağlantılarına uyumlu olmalıdır.
5. Kazanların NOx emisyonu ≤ 56 mg/kW·h ve CO emisyonu ≤ 30 mg/kW·h altında değerde olmalıdır.
6. Kazan eşanjörleri yüksek korozyona dayanıklı alüminyum – silisyum alaşımından imal edilmiş olmalıdır.
7. Cihaz maksimum ısıtma ve sıcak su kapasiteleri servis parametreleri üzerinden ayarlanabilir olmalıdır.
8. Cihaz altındaki sirkülasyon pompaları üreticinin önerdiği pompalar haricinde de kullanılabilir.
9. Duvar tipi kazanlar için üretici montaj bakım kılavuzu, atık gaz montaj kılavuzu ve kullanma kılavuzunu ürünle beraber teslim etmelidir.
10. Kazan üreticisi montaj kılavuzunda tesisat suyu miktarına göre Sertlik, iletkenlik ve pH değerlerini deklare etmelidir. Yumuşatıcı aktif değil ise yumuşatma ve arıtma sistemini yapmalıdır.
11. Her cihaz içerisinde geri akımı önlemek amacıyla klape bulunmalıdır.
12. Her cihaz üzerinde CO₂ ölçümü sağlanabilmelidir. Baca üzerinde bu işlem için bir müşir bırakılmayacaktır.
13. Cihaz üzerinden CO₂ ölçümü yapılabilmesi için servis parametre ayarlarından cihaz güç değeri % 20 – 100 arasında ayarlanabilmelidir.
14. Cihaz üzerindeki elektronikten harici ısıtma devresi kumandası sağlanabilmelidir.
15. Cihaz ana kartı üzerinden yada üretici tarafından sağlanan harici modül ile cihaz çalıştığı anda 230 V harici bir çıkış alınabilmelidir.
16. Cihaz arıza durumunda cihaz ana kartı yada üretici tarafından sağlanan harici modül ile 230 V bir çıkış alınabilmelidir.
17. Cihaz üzerinde yüksek sıcaklık oluşması durumunda atık gaz tarafında bir limit sensör ile baca atık gaz sıcaklığının yükselmesi emniyet altına alınmalıdır. Bu sensör 115 °C de devreye girerek koruma sağlamalıdır.
18. Cihaz eşanjörü üzerinde de bir limit termostat ile koruma emniyeti alınmış olmalıdır. Limit termostat 105 °C nin üzerine çıktığında emniyet amaçlı cihazı durdurmalıdır.

İsa GÜZEL
Bireysel ve Salon Sporları
Şube Müdürü



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Bireysel ve Salon Sporları Şube Müdürlüğü



19. Cihaz içerisindeki gidiş / dönüş NTC sıcaklıklarından biri 97 °C' yi geçmesi durumunda cihazı emniyet amaçlı kapatmalıdır.
20. Cihazgidiş–dönüşarasındakifark $\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ 'yiasmamalıdır.Busicaklığınaşılması durumunda cihaz emniyet amaçlı kendini kapatmalıdır.
21. Cihaz içerisindeki su basıncı basınç sensörü ile elektronik olarak izlenmelidir. Cihaz içerisindeki basınç 0,9 bar ın altına düştüğünde cihaz emniyet kapaması yapmalıdır. Cihaz çalışma öncesi ve çalıştığında fark basınç 0,5 bar ölçülmeli aksi takdirde emniyet amaçlı cihaz kapanmalıdır.
22. Cihaz içerisindeki inverter fan tarafından oluşacak harmoniklerin cihaz elektroniğine zarar vermemesi için cihaz içerisinde EMC filtre bulunmalıdır.
23. Cihazatıkgaz tarafında emniyetinihava akışsensörü ilesağlayabilmelidir. 400Paüzerindehava akışı olduğu durumda presostat emniyet amaçlı cihazı kapatmalıdır.


İsa GÜZEL
Bireysel ve Salon Sporları
Şube Müdürü



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Bireysel ve Salon Sporları Şube Müdürlüğü




24. Cihazlaryazkonumundayadasıcaksutalebineçalışmadığıdönemlerdekendisirkülasyonpom pasını 23 saatte bir minimum 20 saniye boyunca çalıştırıp pompa blokajını önlemelidir.
25. Cihazbakımıiesnasındadumankanallarıservistarafındantemizlenebilirolmalıdır.
26. CihazCtipibağlantılarıçinüreticitarafındansağlanacakorijinaldönüşümadaptörüile yapılabilmelidir. Konsantrik baca ve aksesuarları da üretici tarafından sağlanmalıdır.
27. CihazlaropsiyonelolarakgidişyadadönüşNTCsıcaklıklarınagöreçalışabilmelidir.
28. -Mevcutta bulunan 1 adet ariston marka kazan sökülerek yerine minimum 65 Kw yeni kazanın montajı yapılmalı, tesisat, baca ve doğalgaz sistemi uygun hale getirilmelidir.

29.- 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 656/A1, TS EN 15502-2-2, TS EN 15502-2-1+A1 standartlarında standartlarında uygun donanımlara sahip, kaskad bağlantılara uygun eşanjörün yoğunlaşmaya maruz kalan kısımları korozyona mukavim malzemeden oluşan, premix tipi (tam ön karışimli) gaz yakıcı brülöre sahip, modülasyonlu fanlı, yüksek ve/veya düşük sıcaklık ısıtma devrelerini ve boyler devresini kontrol eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmayı, gaz ve hava ayarını modülasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanımlarına sahip, hermetik baca yapısına uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83 herhangi birisine uygun olarak bağlantısı yapılabilen ve yoğunlaşma suyu gider bağlantısı olan, toplam sistem gücü 200 KW dan büyük sistemlerde harici nötralizatör eklenecektir, ayrıca dahili veya harici kontrol ünitesi , dış hava, iç hava kontrolü, boyler sıcaklık kontrolü, haftalık programlama vb. çalışabilme özelliğine sahip,dahili veya harici kapsiteye uygun pompa seti dahil duvara asılabilen kazanın işyerinde temini, montajı ve çalışır durumunda teslimi.

Not: 1- Cihaz kapasitesi olarak 50 ° / 30 °C gidiş dönüş suyu sıcaklıklarında verebileceği kapasite esas alınacaktır.

2- Hermetik baca seti fiyatlara dahildir.


İsa GÜZEL
Bireysel ve Salon Sporları
Şube Müdürü

İsa GÜZEL
Gıyaset ve Salim Şişman
Supe Müdürlüğü

DUVAR TİPİ KAZAN MAL ALIM İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

1. Tekliflerin verileceği adres: Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; **17.11.2025 saat: 15:00**
3. İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: **ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **9 (DOKUZ)** no lu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemle ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

İLETİŞİM : MURAT ERCAN : 0542 468 7890