



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü



TEKLİF MEKTUBU

S.No	Açıklama	Marka	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1.	OTOPARK BARIYER DEMONTAJ-MONTAJ		1	Adet		
2.	FOTOSELLİ KAPI DEMONTAJ-MONTAJ		1	Adet		
3.	BARIYER FOTOSELİ (GENIUS SIMPLE)		1	Adet		
4.	BARIYER ÇATAL AYAK		1	Adet		
5.	LOOP SİSTEMİ		1	Adet		
6.	BUTON		1	Adet		
7.	5 MT.KOL		1	Adet		
8.	KONTROL MODÜLÜ		1	Adet		
9.	UHF OKUYUCU ANTEN		1	Adet		
10.	UHF ARAÇ ETİKETİ		1	Adet		
11.	ŞİFRELİ KART OKUYUCU(ARAÇ SAYISI KADAR)		1	Adet		
12.	KAPI HİDROLİK		1	Adet		
13.	ADAPTÖR TİP1		1	Adet		
Toplam Tutar						

Yazı ile :

1. Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2. Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3. Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek tarafı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../202....

- Teklif verme süresi 19.11.2025 14:00:00 'ne kadardır.
- İş bu Teklif Mektubu 13 satırdan oluşmaktadır.

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

OTOPARK BARIYER EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ VE TAŞIMA (DEMONTAJ VE MONTAJ)

Zabıta müdürlüğündeki GENIUS SIMPLE marka bariyer sökölüp, bakımları yapılacak çalışır duruma getirilecek.

Kurumun göstereceği yere gerekli tesisatlar(elektrik fotosel kablosu vs) çekilip montajı yapılacaktır.

İşçilik dahil Fiyat Alınması Gerekmemektedir.

FOTOSELLİ KAPI DEMONTAJ VE MONTAJ

Zabıta müdürlüğü girişindeki fotoselli kapı sökölüp kurumun göstereceği yere montajı yapıp çalıştırılacaktır. Yüklenici gerekli iş güvenliği tedbirlerini almak ile sorumludur.

İşçilik dahil Fiyat Alınması Gerekmemektedir.

Abdulkadir KANDUZA
Yazı İşleri Sorumlusu



Recep SEMAH
B. Zabıta Memuru



BARİYER FOTOSELİ

1. GENIUS SIMPLE marka bariyerin kırık olan fotoseli uyumlu bir ürün ile değiştirilecektir.
2. Algılama mesafesi en az 12mt olmalıdır.
3. Besleme gerilimi 24v dc olmalıdır.

BARİYER ÇATAL AYAK

1. Bariyerin kolunu tutması için yere kolayca monte edilebilir olmalıdır.
2. Kol için oldukça sağlam ve kaliteli bir tutucu olmalıdır.
3. Üstüne fotosel bağlamak için de kullanılabilir olmalıdır.
4. Elektrostatik toz boyalı olmalıdır.

LOOP SİSTEMİ

1. Çıkış yönünde bariyerin kalkması için yere loop sistemi döşenecektir. Tetikleme cihazı dahil fiyat verilecektir.

BUTON

1. Mevcut bariyerin kontrolü için güvenlik kulübesine 1 adet buton takılacak ve kabloları yapılacaktır.

5M KOL

1. Mevcut bariyere ait 5m uzunluğunda kol temini ve montajı yapılacaktır.

KONTROL MODÜLÜ

- a) 12V besleme voltajı ile beslenecektir.
- b) Kontrol Modülü 2000 araç kapasitesine sahip olacaktır. Kapasite uygun hafıza donanımları kullanılarak 4000'e veya 8000'e kadar arttırılabilecektir.
- c) 1 adet RS232 Portu (PC haberleşmesi için), 1 adet de RS485 portu bulunacaktır (2 adet UHF RFID Okuyucu haberleşmesi için)
- d) Kontrol Modülü'nde Wiegand26/Wiegand34 çıkış portu bulunacaktır.
- e) Bariyer kontrolü için NO/NC/COM tipinde 2 röle çıkışı bulunacaktır. Röle çıkışı 120VAC/1A ve 24VDC/2A akımda çalışabilecektir.
- f) 2.000'e (5000'e kadar arttırılabilecektir) kadar araç kart,etiket veya plaka tag'ı kapasitesi bulunacaktır.
- g) Kontrol Modülü 2 yıl garantili olacaktır.

UHF OKUYUCU ANTEN

- a) 865,6 - 867,6 MHz EU (Avrupa) standart RFID frekanslarında en fazla 1 Watt çıkış gücünde çalışabilecektir.
- b) UHF Okuyucular, Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Yönetmeliğine (KET) uygun olarak tasarlanmış olacaktır.
- c) Anten çıkış güçleri gerek PC konfigürasyon yazılımı ile ayarlanabilecektir.
- d) Ortam ve bağlantı şartlarına göre 5-12m arası okuma mesafesi olacaktır.
- e) ISO 18000-6B ve EPC-GEN2 Uyumlu araç etiketi ve kartları okuyabilecektir.
- f) Antenlerin çıkış gücü ayarlanabilir olmalıdır (0 – 1 Watt ya da 0 – 30dBm)
- g) Kontrol Modülü ile haberleşmek için RS232/485 haberleşme portuna sahip olacaktır.
- h) Antenlerde Besleme, RS232 çıkışı ile RS485 çıkışları ayrı ayrı konektörlerle sağlanacaktır. RS485 konektörü üzerinde aynı zamanda Wiegand 26/34 çıkış bulunacaktır.
- i) Antenler dış ortam çalışma koşullarına uygun olarak tasarlanacaktır.
- j) Antenler kendisine bağlı araç dedektörü ile entegre çalışabilecektir.

Abdullah KANDUZA
Yazışlar Sorumlusu

Recep SEMAH
B. Zabıta Sorumlusu

k) UHF Okuyucu Antenleri 2 yıl garantili olacak ve garanti belgeleri ibraz edilecektir. Okuyucuların üzerinde Türkiye’de tescil edilmiş marka ve model bilgisi açıkça gözükcektir.

ARAÇ ETİKETLERİ (ARAÇ SAYISI KADAR)

- a) UHF Araç Etiketleri ISO 18000-6C standartlarında olacaktır.
- b) UHF Araç Etiketleri araç camına içten sorunsuz bir şekilde yapıştırılacaktır
- c) Etiketler 860-960 MHz frekans aralığında çalışabilecektir.
- d) Etiketler -40 ile +80 derece arasında sorunsuz çalışabilecektir.
- e) Etiketlerdeki chip’ler güneşin zararlı ışıklarından etkilenmeyecek şekilde tasarlanacaktır.
- f) Etiket boyutları 25mm x 98 mm olacaktır
- g) İdarenin istemesi durumunda Etiket her iki tarafına da sıralı ID numarası ofset veya dijital olarak, çıkmayacak şekilde basılabilecektir.
- h) İdarenin istemesi durumunda Etiket her iki tarafına da sıralı ID numarasına ilişkin 1 boyutlu veya 2 boyutlu (karekod) barkod ofset veya dijital olarak, çıkmayacak şekilde basılabilecektir.
- i) Etiket yapışkan tarafındaki ofset baskı, ID numarası ve barkod sorunsuz bir şekilde görülecektir. Parlaklık ve seçilebilirlik yapışkandan dolayı bozulmayacaktır.
- j) Sistemde kullanılan UHF etiketlerin ID numaraları etiket dahili hafızasına özel kriptolarla beraber yazılacaktır. Kripto sadece Kontrol Modülü tarafından çözülebilecektir. Bu sayede sistem, diğer UHF Geçiş Kontrol Sistemleri veya HGS Araç Geçiş Sistemi’ndeki etiketlerden etkilenmeyecektir. Sistemde diğer kodlanmamış veya kripto kodu yüklenmemiş herhangi bir UHF etiket işlevsel olmayacaktır.

ŞİFRELİ KART OKUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Cihaz şifre tuşlanarak veya proximity kart okutularak geçiş kontrol amacı ile kullanılan, kendi başına çalışabilen standalone yapıda bir cihaz olmalıdır.
- 2.Cihaz üzerinde kapı kilidine tetik vermeyi sağlayan bir röle çıkışı olmalıdır.
- 3.Cihaz en az 2000 adet şifre ile kapı kilidine tetik verebilmelidir.
- 4.Cihaz, proximity kartları desteklemeli ve tanıtılmış proximity kartlar okutulduğunda üzerindeki röle ile kısadevre tetiği verebilmelidir.
- 5.Cihaz, 2000 adet proximity kart desteklemelidir.
- 6.Cihaz, şifre değişikliği, kart tanıma işlemi gibi işlevlerin yapılabildiği bir menüye sahip olmalıdır.
- 7.Cihaz üzerinde 0 ile 9 arasında 10 adet numerik tuş bulunmalı ve bu tuşlar ile şifre tuşlanarak üzerindeki röle ile kısadevre tetiği verebilmelidir.
- 8.Cihaz, üzerindeki led ile tetik verdiğini gösterebilmelidir.
- 9.Cihaz, üzerindeki buton bağlantı ucuna bağlanacak bir buton aracılığı ile tetik rölesi üzerinden kısadevre tetiği verebilmelidir.
- 10.Cihaz, 12V DC besleme ile çalışabilmelidir.
- 11.Cihaz, çalışma anında maksimum 60 mA (altmış miliamper) akım çekmelidir.
- 12.Cihaz, dış ortam kullanımına uygun, ergonomik ve demir bir kasaya sahip olmalıdır.
- 13.Cihaz en az 2 yıl üretici ya da ithalatçı garantisine sahip olmalıdır.

Abdullah KANDUZA

Yazılım Sorumlusu

Recep SEMAH

B. Zabıta Memuru

KAPI HİDROLİK

1. 60 kg – 85 kg arası kapı ağırlıklarında kullanım için uygun olmalıdır.
2. Demir kapılarda kullanılabilir.
3. Kapama gücü en az 4 olmalıdır.
4. Sağ ve sol kullanıma uygun olmalıdır.
5. Kapama ve çarpma hızı ayarı olmalıdır.
6. Kapıyı 180° açı ile açılmasını sağlayacaktır.

ADAPTÖR TİP1

- 1.Cihaz 12 volt beslemesi olmalıdır.
- 2.Cihaz kullanım yerine göre gks ekipmanlarını besleyebilecek amper yapısında olmalıdır.
- 3.Cihaz switch mode özelliğinde olmalı ve gelen yüksek voltajı belli değerde minimize etmelidir.

Abdulkadir KANDUZA
Yazı İşleri Sorumlusu



Recep SEMAH
B. Zabıta Memuru



İDARİ ŞARTNAMESİ

BARİYER DEMONTAJ VE MONTAJ İŞLERİMLERİ ALIM İŞİ

1. **Tekliflerin verileceği adres:** Paşa bağı Mah. Adalet Cad. Büyükşehir Belediyesi Ek hizmet binası (Ticaret ve Sanayi odası güneyi) 2. Kat satın alma birimi no 17/2 - HALİLİYE / ŞANLIURFA (mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
2. **Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 19.11.2025 SAAT: 14: 00**
3. **İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA**
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde (**7**) **YEDİ** *no lu teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. **Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
12. **Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmedeğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

İLETİŞİM : 0542 818 97 90 ABDULKADİR BEY