


	ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

S.NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
1.	KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUMU	Kg	10000			
2.	6 KG'LİK YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ	Adet	120			
TOPLAM TUTAR						

Yazı ile :

	Teklif verme süresi 19.02.2026 14:00:00 'ne kadardır.
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Afet İşleri Dairesi Başkanlığı



TEKNİK ŞARTNAME

1. KURU KİMYEVİ TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUMU

Hizmet binalarında bulunan, Yangın Söndürme Cihazının dolum-bakım ve test yaptırılmasına ait şartnamedir.

1. Tekrar dolum işleminde cihazın TSE markasına esas olan deneylerinde cihaz içerisinde kullanılan ve standartlara uygun yangın söndürme maddesi ve püskürtme gazının aynısı kullanılacaktır. Tekrar dolumdan önce cihazın içi tamamen temizlenecek, içerisinde söndürme maddesi artığı bulunmayacak ve cihazdan boşaltılan söndürme maddeleri tekrar kullanılmayacaktır.
2. Söndürücü içindeki toz ABC türü yangınlara karşı kesin söndürme etkili, %90 mono amonyum fosfat esaslı olacaktır.(TSE EN 615 standardı özelliklerini taşıy bir kimyasal madde olacaktır.)
3. İhtiyaç duyulan yangın söndürme cihazları bayrak kırmızı boya ile boyanacaktır.(Bunun adedi kurumumuza bildirilecektir.)
4. TSE 'nin ilgili normuna göre (TS 862 EN-3) teste tabi tutulan ve test sonucunda kullanılamaz duruma gelen yangın söndürme cihazları için HURDA RAPORU tanzim edilir. Bu cihazlar rapor eşliğinde ilgili Müdürlüğümüze iade edilir.
5. Test-dolum ve bakım raporları firma yetkilisi tarafından imzalanır. (Firma kaşesi ve kişi kaşesi ile birlikte)
6. Değiştirilen parçanın yerine TSE ve CE standartlarına uygun yenileri cihaza monte edilir.
7. Dolum ücretleri teklifte belirtilen kimyevi madde fiyatları üzerinden ödenir. Ayrıca işçilik ücreti ödenmez.
8. Yüklenici firma tarafından dolumu yapılan yangın söndürme cihazları ve değiştirilen parçalar 4 YIL garantili olacaktır. Yıllık genel bakımları ücretli yapılacaktır. Ücretleri teklif mektubunda yazılacaktır. 09.09.2009 tarih ve 27344 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre yıllık bakımları yerinde yapılacaktır.
9. Test dolum bakım sırasında değiştirilmesi gereken parçalar olursa firmaya görevli giden personelimizin tutanağında belirtilecek, değişen parçalar Müdürlüğümüze iade edilecektir.
10. Dört yıllık garanti süresi içerisinde doldurulan kimyevi maddeler ve değiştirilen parçalarda yüklenicinin hatasından dolayı veya kimyevi maddelerin özelliğini kaybettiğinden, manometre basınç göstergelerinin düştüğünden yedek parçaların kalitesinde meydana gelen bozulmalar yüklenici tarafından ücretsiz olarak kimyevi maddeler yeniden doldurularak parçalar yeniden değiştirilerek karşılanır. Doldurulan kimyevi maddeler ve değiştirilen parçalar TS 862 EN-3 normlarına uygun olmalıdır.
11. Cihazların muayene ve bakımları TS ISO 11602 'ye göre yapılacaktır.
12. Cihazlar gövde itibari ile deformeye uğramış ya da 6 yıllık Test Basınç Sürelerini bitirmiş ise işi yapan firma tarafından yeniden bir teste tabi tutulur. Test bilgileri bir tutanak ile kuruma teslim edilir.

13. Dolum ve bakımı yapılan cihazlar sondajlama usulü 1 adet seçilerek yangın söndürme tatbikatında kullanılır. Söndürme testinde başarılı olunduktan sonra yüklenici firmaya ödeme yaptırılır. Aksi halde cihazlar yeniden doldurtulur. Test ücreti ve boşalan cihazların doldurulması yüklenici firmaya aittir. Kurum örnek aldığı yangın söndürme cihazının numunesini istediği üniversitede teste gönderebilecektir. Bu işlemle ilgili test ücretleri ve diğer masraflar yükleniciye aittir.
14. Yüklenici firma test-dolum-bakım hizmetlerini aksatması, devam ettiremeyeceğinin anlaşılması firmanın faaliyetlerine son vermesi veya firmanın kendi isteğiyle çekilmesi durumunda sözleşme fesih edilir. Mevcut teminatı, tümü irat kaydedilir.
15. 4 Yıl anlaşma süresi içerisinde ürünlerle ilgili fiyat değişikliğini satıcı firma Kurum yetkililerine bildirmesi doğrultusunda fiyatları artırıp-eksiltmede serbesttir.

NOT: İHALEYE KATILACAK FİRMALAR AŞAĞIDAKİ BELİRTİLEN BELGELERE SAHİP OLACAKTIR.

- a- Firmaların kendisinin adına TSE 11827 Belgesi,
- b- Dolum yapacak firmanın TSE'den alınmış DOLUM ELEMANI belgesi olacaktır.
- c- **Firmaların kendisinin ISO EN belgesi olacak ve kullanılan malzemelerin CE belgesi bulunacaktır.**
- d- Marka Tescil Belgesi,
- e- Oda sicil kayıt sureti
- f- Referanslarını teklif mektubuna ekleyeceklerdir.
- g- Merkez ve kırsalda Toplam 14 ilçede bulunan hizmet binalarımızdaki tüplerin bakım onarım ve değişimleri yüklenici firmaya aittir.
- h- Nakliye ve hamaliye yüklenici firmaya aittir.
- i- Bakım onarım işinden sonra merkez ilçeler ve kırsal ilçelere dağıtım firma tarafından yapılacaktır.
16. Kurumun kesin siparişi ile birlikte yangın söndürme cihazlarını firmaya teslim tarihinden itibaren **10 gün** içerisinde dolum ve bakımları yapılarak kuruma teslim edilecektir.

2. KURU KİMYEVİ TOZLU (6KG.LIK) YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI

Hizmet binalarında bulunan, Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Cihazına(6 kg'lık) ait şartnamedir.

Hizmet binalarına, yangın söndürme tüplerinin alımı aşağıdaki hususlara göre yapılacaktır.

1. Kuru Kimyevi tozlu yangın söndürme cihazları TSE standartlarına uygun toz alabilecek kapasitede dolu ve kullanılmaya hazır olacaktır.
2. Cihazların gövdesi en az 2 mm kalınlığında (DKP) çelik saçtan mamul 30 ATÜ'ye dayanıklı iki parçalı olacaktır.
3. Cihazların gövdesi soğuk damgalı TSE amblemi (baklava şekli) olacak, imalat yılı, seri numarası, tüpün dolu ve boş ağırlığı, imalatçı firmanın kısa adı ve tescil edilmiş markası bulunacak, fabrikanın orijinal etiketi bulunacak, yetkili firma kendi etiketini yanına yapıştırabilir.
4. Söndürücülerin hortumları TSE 745'e uygun olacak, üzerinde orijinal basılı TSE amblemi olmayanlar kabul edilmeyecektir.
5. Söndürücülerin çalışma düzeni; içten tazyikli, tetik tertibatlı TSE belgeli, pimli üzerinde çalışır manometreli (gösterge) olacaktır.
6. Söndürücülerin dış yüzeyleri fırınlanmış kırmızı renk boyalı, çatlak, pürüz, karıncalanma vb, gibi kusurlar bulunmayacaktır.
7. Yangın söndürme cihazlarının içindeki toz ABC türü yangınlara karşı kesin etkili ve TS-EN 615 Normlarına uygun olmalıdır. Monoamonyum fosfat oranı % 90 dan az olmayacak ve TSE'li olacaktır. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen, tortulaşmayan nitelikte olacak, satıcı firmalar tozun özelliğini belirten broşürü verecektir.
8. 1000 Volta kadar elektriği iletmeyecek özellikte olacaktır.
9. KKT 14-15 atmosferik basınçla dışarı fırlatabilecek ve püskürtme uzaklığı 6m den az olmayacaktır.
10. Firma bütün cihazlar için TSE garanti belgesi verecek garanti süresince (1 yıl) 6 ayda bir periyodik bakım ve kontrolleri TS 11748 standardına göre satıcı firma tarafından ücretsiz olarak kontrol edilecektir. Mühürlü

cihazlardaki basınç kaybı vs. nedenlerle kullanılmayacak durumda olanlar tespit edilip ilgili firmaya iade edilecek ve bu cihazlar ücretsiz doldurulacaktır.

11. Söndürücüler orijinal ambalajında olacak, içerisinde presle şekillendirilmiş duvara monte için askı demiri, vidası ve dübeli bulunacaktır.
12.birimi Söndürücülerin TSE standartlarına uygunluğuna istediği kuruma ve kuruluşa test ettirebilecek, teste kullanılan (2/50) cihazlar ile test masrafları satıcı firma tarafından karşılanacak, boşaltılan cihazlar satıcı firma tarafından aynı özellikte kimyevi tozla ücretsiz olarak doldurulacaktır.
13. Teklif veren firmalar şartnamede belirtilen ilgili standartların (TSE 862 EN 3- TSE 5684) kalite ve imalat yeterlilik belgelerive ISO 9001-2008 ISO 14001-2004 belgeleri vereceklerdir.
14. Yangın deneyi yapılacak cihazlar için ihtiyaç duyulan benzin, yangın tavaşı vb. gibi malzemeler firma tarafından temin edilecek, boşaltılan cihazlar aynı özellikte kimyevi tozla ücretsiz doldurulacaktır.
15. Kesin kabulden sonra cihazlar istenirse uygun yerlere firma tarafından ücretsiz monte edilecektir.
16. Firmalar şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip imzalayacaklar, kabul etmeyenlerin teklifi dikkate alınmayacaktır.

NOT: İHALEYE KATILACAK FİRMALAR AŞAĞIDAKİ BELİRTİLEN BELGELERE SAHİP OLACAKTIR

- a- Firmaların kendisinin adına TSE 11827 Belgesi,
- b- Dolum yapacak firmanın TSE”den alınmış DOLUM ELEMANI belgesi olacaktır.
- c- **Firmaların kendisinin ISO EN belgesi olacak ve kullanılan malzemelerin CE belgesi bulunacaktır.**
- d- Marka Tescil Belgesi,
- e- Oda sicil kayıt sureti
- f- Referanslarını teklif mektubuna ekleyeceklerdir.
- g- Merkez ve kırsalda Toplam 14 ilçede bulunan hizmet binalarımızdaki tüplerin bakım onarım ve değişimleri yüklenici firmaya aittir.
- h- Nakliye ve hamaliye yüklenici firmaya aittir.
- i- Bakım onarım işinden sonra merkez ilçeler ve kırsal ilçelere dağıtım firma tarafından yapılacaktır.

21. Kurumun kesin siparişi ile birlikte yangın söndürme cihazlarını firmaya teslim tarihinden **10 gün** içerisinde dolum ve bakımları yapılarak kuruma teslim edilecektir.

22. Teklif veren firma yukarıda belirtilen hususları aynen kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

İDARİ ŞARTNAMESİ

YANGIN SÖNÜRME TÜPÜ DOLUM ve MAL ALIM

- Tekliflerin verileceği adres:** BAMYASUYU MAHALLESİ 154. SOKAK NO:2 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALİLİYE/ŞANLIURFA
(mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr)
- Tekliflerin verileceği son tarih ve saat;** 19.02.2026 SAAT:14:00
- İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer:** ŞANLIURFA
- Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **(8) SEKİZ***no lu teklif kutusuna atılacaktır.
- Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
- Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
- Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
- Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
- Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
- İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
- Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
- Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
- Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
- Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
- En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
- Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmedeğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
- İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
- İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
- Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

İLETİŞİM : 0544 549 0211/SEMİH GÖNCÜ