

	ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
	Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008	

S.NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
1.	40 KVA UPS CİHAZI ARIZA BAKIM ONARIM HİZMET ALIM İŞİ	Adet	1			
TOPLAM TUTAR						

Yazı ile :

	Teklif verme süresi 3.03.2026 15:00:00 'ne kadardır.
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

UPS CİHAZI ARIZA BAKIM ONARIMINA AİT

TEKNİK ŞARTNAME

A-)	GENEL HUSUSLAR
Konu ve Kapsam	1. Belediyemiz uhdesinde yer alan fuar merkezinde bulunan 40 KVA TESCOM marka UPS cihazında oluşan arızalar nedeni ile talep listesinde belirtilen miktarda hizmet alımına ihtiyaç vardır. 2. Birim fiyatlara nakliye ve montaj dahil olup, montaj için gerekli tüm araç, gereç, alet, edavat v.b. yüklenici sorumluluğundadır. İş İdarenin talebi ve Fen, Sanat Kurallarına uygun yapılacaktır. ➤ Ürünler standartlara uygun sağlam şekilde montaj edilecektir. Değişim yapılan parçalar cihazla tam uyumlu olacaktır. 3. <u>Üreticinin ISO9001:2015 kalite sistem belgesi bulunacaktır.</u> 4. <u>Tüm birim fiyatlara malzeme, makine, işçilik, ekipman, iskele, yükleme, boşaltma nakliye istifleme giderleri, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil olacaktır.</u> 5. Yapılacak olan tüm imalatlar Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartname hükümlerine uygun olacaktır. 6. İmalatlar çalışır halde teslim edilecek, teslim edilirken varsa garanti belgeleri doldurularak idareye verilecektir. 7. Ürünler en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır. Garanti süreci boyunca arızalanan her ürünün yüklenici tarafından demontajı, onarımı, montajı ücretsiz olarak yapılacaktır. 8. Yüklenici İşin mahallinde işin yapımı öncesinde, esnasında ve sonrasında alınması gereken her türlü iş güvenliği, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur. 9. Yüklenici yürürlükteki iş kanunu, çalışma ve sosyal güvenlik ve iş güvenliği ile ilgili kanun yönetmelik ve tüzükler... vb. mevzuata uygun çalışılmasından ve tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur. 10. <u>İş Kapsamında Kullanılacak Olan Her Malzeme Kurumun Onayı Alınmadan Kullanılmamalıdır.</u> 11. <u>Şartname kapsamında belirlenen kalite sertifikasyon belgeleri, test raporları vb. belgeler idarece talep edilmesi durumunda verilecektir.</u> 12. İşin süresi 30 takvim günüdür.

B-)	Teknik özellikler
	➤ 40KVA UPS ARIZA BAKIM ONARIMI: ➤ 40 KVA cihazın arıza onarımı yapılarak, ihtiyaç anında kullanıma hazır hale getirilecektir. ➤ Yüklenici fuar merkezinde bulunan ups cihazında arızalı olan parçaları demontaj ederek yerine yeni malzemeleri montaj edecektir. ➤ Yüklenici UPS içindeki malzemelerin demontaj, yeni malzemelerin de montaj edilmesinde ve her türlü malzemenin temininden sorumludur. ➤ UPS cihazında gerekli tüm ölçümler yapılarak cihazın kusurlu hususları tespit edilecek ve bu doğrultuda gerekli onarımlar ve revizyon yapılacaktır. Değişim yapılan parçalar cihazla tam uyumlu olacaktır.


➤ Revizyon kapsamında yapılacak hususlar aşağıda belirtilmiştir.

- Söz konusu 40 KVA UPS cihazında DS340A modeli için 6 adet şok bobini demontaj edilerek yerine yeni şok bobini takılacaktır.
- Ups cihazının 2 adet 172x150x55 mm ve 2 adet 120x120x55 mm fanları değiştirilecektir.
- UPS cihazında bulunan 6 adet 2200 mikroyarad değesinde 450 volt kondansatör değıştırilecektir. Yerine yenisi takılacaktır.
- Cihazda varsa arızası tespit edilen diğer hususlar ivedilikle onarılacaktır. Cihaz onarımı ve bakımı yapıldıktan sonra Besleme kesilerek cihazın enerji kesintisi anında devreye girme testleri yapılacaktır.
- KGK' ların teknik özelliklerine uygun olarak çalışıp çalışmadığının kontrolü yapılacaktır.
- Mekanik ve elektriksel bağlantıların kontrolü ve bakımları yapılacaktır.
- Arıza onarımı tamamlanan Cihazın fonksiyonel (rectifler, inverter çıkışı, statik ve manuel by - pass kumanda sistemi ile direk geçiş devresinin kontrolleri ve yük altında) testleri yapılacaktır.
- Yüklenci revizyonu tamamlanan 40 KVA UPS cihazının montajını yapacaktır. Montajın yapılmasına müteakip UPS cihazı çalışır halde idareye teslim edilecektir.

Ruken KOÇAKOĞLU
Elektrik Elektronik Mühendisi



Mehmet Emin YAŞAR
Elektrik Elektronik Mühendisi
Şube Müdürü



İDARİ ŞARTNAME

UPS CİHAZI BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIM İŞİ

1. Tekliflerin verileceği adres: Bamyasuyu Mahallesi 154.Sok.No:2 HALİLİYE / ŞANLIURFA (Tekliflerin verileceği kurumun mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr (ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNASI 3.KAT Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü)
2. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat; 03.03.2026 Saat:15:00
3. İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer: ŞANLIURFA
4. Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **BİR (1) no lu** teklif kutusuna atılacaktır.
5. Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte satın alma birim sorumlusu personelimiz sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
6. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
7. Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
8. Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
9. Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
10. İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
11. Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
12. Teklif mektuplarını silinebilir kalemle ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
13. Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı PDF veya JPG olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
14. Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, doğrudan teminin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla, aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
15. En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
16. Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
17. İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
18. İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
19. İLETİŞİM : 04143185100 DAHİLİ: 1289