

	ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

S.NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
1.	36 kV 630 A 16 KA Epoksi Dahili Tip Adi Ayırıcılar (Kesici hücrenin ayırıcısı, SF6 gazlı, Malzeme ve Montaj Bedeli)	Adet	2			
2.	36 kV 630A Kesicili Giriş-çıkış Fonksiyonel Birimi(Tek Baralı) Modüler SF6 Gazlı Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri (YG SF6 Gazı Yalıtımlı Metal Mahfazalı)(Malzeme ve Montaj Bedeli)	Adet	2			
3.	36 kV 630A Sigortalı Yük Ayırıcılı Koruma Fonksiyonel Birimi(Tek Baralı) Modüler SF6 Gazlı Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri (YG SF6 Gazı Yalıtımlı Metal Mahfazalı)(Malzeme ve Montaj Bedeli)	Adet	2			
4.	1 X 95 / 16 mm ² 19/33 (36) kV Dahili Tip Bakır Kablo Başlığı (Isı Büzüşmeli) (OG)(Malzeme ve Montaj Bedeli)	Adet	16			
5.	1 X 95 / 16 mm ² 3.5/6 kV YXC7V (N2XSY) (XLPE Yalıtkanlı,Pvc Dış Kılıflı) Kablo (OG)(Malzeme ve Montaj Bedeli)	Metre	100			
TOPLAM TUTAR						

Yazı ile :

	Teklif verme süresi 26.03.2026 15:00:00 'ne kadardır.
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan temin işinin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve şartları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKLİF VEREN
(Kaşe - İmza)

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
OG MALZEME ALIM

A-)	GENEL HUSUSLAR
Konu ve Kapsam	a) Belediyemiz uhdesinde bulunan; ➤ Gap vadisi 3.etapta kullanılan ikiz yüzme havuzunu besleyen Megates marka OG hücresinde izolasyon kaynaklı hasarların (ark, atlama vb.) oluşması ve Dc tesisat kablolarının yanması sonucu kullanılamamaktadır. Bu sebeple sigortalı yük ayırıcılı dahili trafo koruma hücre alımı yapılacaktır. ➤ Cumhuriyet parkında kullanılan monoblok köşkün içinde ki hücrede meydana gelen sürekli arızalardan dolayı Tedaş standartlarına uygun dahili kesicili trafo koruma hücre alımı yapılacaktır. ➤ Futbol oyun dünyasında bulunan kesicili trafo koruma hücresinin ASTOR marka Sf6 gazlı ayırıcı ve mekanizması, Hobi bahçesinde bulunan giriş hücresinin ASTOR marka Sf6 gazlı yük ayırıcı ve mekanizmasının değişimi yapılacaktır. ➤ Mangal parkta bulunan dahili sigortalı trafo koruma hücresinin yük ayırıcısı içerisinde SF6 gazı kalmadığı için ayrıca mekanizması da arızalı olduğu için sigortalı yük ayırıcılı trafo koruma hücresinin değişimi yapılacaktır. b) İdarenin talep ettiği OG malzemelerin kontrolü yapılacak. Kesiciler, sigortalı koruma hücreleri tüm güvenlik sistemleri çalışır vaziyette sorunsuz olarak idareye teslim edilecektir. c) Temin edilecek OG malzemeleri üzerinde dağıtım şirketi ile uyumlu scheinder P1 aşırı akım koruma rölesi olacaktır. d) Yüklenici eski OG hücreleri teslim alacaktır. Yeni OG hücre için verilen birim fiyattan bu tutar düşülecektir. Eski hücreler için yüklenici teklif vermeden yerinde keşif yapabilir. e) Ürün fiyatlarına montaj ve nakliye dahildir. f) Yüklenici nakliye ve montaj sırasında gerekli bütün tertibat, araç vb. temin etmekle yükümlüdür. g) Alımı yapılacak malzemelerin sözleşme imzalanması mukabilinde sipariş verilmeden önce idarenin onaylaması durumunda sipariş verilecektir. İdarenin onaylamadığı malzeme kabul edilmeyecektir. h) Bahse konu malzemeler kapalı ambalajlarda sağlam bir şekilde idareye teslim edilecektir. i) Bahse konu malzemeler sözleşme imzalanmasını takiben en geç 15 iş günü içerisinde idareye teslim edilmiş olacaktır. j) Malzemeler talep listesi ve teknik şartnamesinde belirtilen cins ve ölçülerde olacaktır. k) Alımı yapılacak olan malzemelerin teknik şartnamesi aşağıda belirtilmiştir. l) Tüm malzemeler TSE, IEC, CE veya Dengi Standartlara uygun üretilmiş olacaktır. m) Teknik şartnameye uymayan malzemeler kabul edilmeyecektir. n) Değişimi yapılan malzemeler ve bağlantısı yapılan hücreler için sistem çalışır bir vaziyette idareye teslim edilecektir.

Sıra No	1,2
Poz No	85.530.1114
Tanım	36 kV 630 Amp 16 kA Epoksi Dahili Tip Adi Ayırıcılar (Malzeme ve Montaj Bedeli)
Birim	Ad
Tarif	TEKNİK ÖZELLİKLER 1. Futbol oyun dünyasında bulunan Astor marka kesicili trafo koruma hücresinin Sf6 gazlı 36 KV 630 Amp ayırıcısı ve mekanizmasının değişimi yapılacaktır. 2. Hobi bahçesinde bulunan Astor marka yük ayırıcılı giriş hücresinin Sf6 gazlı 36 KV 630 Amp yük ayırıcısı ve mekanizmasının değişimi yapılacaktır.

	3. Değişimi yapılan parçanın kesici marka ve modeline birebir uyumlu olacaktır. 4. Sistem çalışır halde idareye teslim edilecektir. 5. TEKNİK ŞARTNAME/DOKÜMAN: TEDAŞ-MLZ/96-017.B YÜKSEK GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 6. Şartnamesine ve standardına uygun evsafa, dahili ve harici tip üç fazlı ayırıcı. Üç kutuplu ünite halinde bıçakları, kontak ve terminalleri, şaseleri, (şaside kullanılan çelik profiller, sıcak daldırma yöntemi ile ortalama kaplama kalınlığı en az 70 µm olacak şekilde galvanizli) kumanda irtibat boruları, dahili tiplerde 3 m uzunluğunda ve en az 26,9 mm çapında bir adet boru harici tiplerde 4 m uzunluğunda ve en az 33,7 mm çapında 2 adet boru ve boru bağlantı parçası, kılavuz ve mesnetleri, (porselenden ya da kompozit silikon malzemeden) mesnet ve destek izolatörleri malzeme bedeline dahildir. Gerekliğinde mekanik ve elektromekanik kilit sistemleri (buton ve bobin dahil), yardımcı kontaktları, diğer yardımcı donanım ve malzeme ile birlikte komple malzeme bedeline dahildir. Sigorta patronlarının malzeme bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir. 7. MONTAJ: Ayırıcıların, kumanda mekanizmasının, kumanda irtibat borusunun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara ve uygulama projesine göre montajı ayırıcının çalışır hale gelebilmesi için 2m irtibat borusu, gerekli cıvata, kanca, somun, rondela, flexible (bükülgen) kablo, çimento, kum vb. nin malzeme ve montaj bedeli montaj birim fiyatına dahildir. İlave boru gerekmesi durumunda ilgili pozdan fark malzeme bedeli ayrıca ödenir. Elektromekanik kitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir. Sigorta patronu bulunması durumunda montaj bedeli dahildir Montaj için kullanılan profil demirinin malzeme ve montaj bedeli ilgili pozundan ayrıca ödenir.
--	---

Sıra No	3,4
Poz No	85.500.1211
Tanım	36 kV 630A Kesicili Giriş-çıkış Fonksiyonel Birimi.....(Tek Baralı) Modüler SF6 Gazlı Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri (YG SF6 Gazı Yalıtımlı Metal Mahfazalı)(Malzeme ve Montaj Bedeli)
Birim	Ad
Tarif	TEKNİK ÖZELLİKLER 1. Kesicili hücre Tedaş şartnamesine uygun olacaktır. Bu konuda yeterli standart oturmadığından teklif edilecek hücreler ASTOR ,EFG,EATON marka olacaktır.

Sıra No	5
Poz No	85.500.1207
Tanım	36 kV 630A Sigortalı Yük Ayırıcılı Koruma Fonksiyonel Birimi.....(Tek Baralı) Modüler SF6 Gazlı Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri (YG SF6 Gazı Yalıtımlı Metal Mahfazalı)(Malzeme ve Montaj Bedeli)
Birim	Ad
Tarif	TEKNİK ÖZELLİKLER 1. Yük Ayırıcılı Trafo Koruma hücresi Tedaş şartnamesine uygun olacaktır. Bu konuda yeterli standart oturmadığından teklif edilecek hücreler ASTOR ,EFG,EATON marka olacaktır. 2. 36 kV 630A Sigortalı Yük Ayırıcılı Koruma Fonksiyonel Birimi.....(Tek Baralı) Modüler SF6 Gazlı Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri (YG SF6 Gazı Yalıtımlı Metal Mahfazalı)(Malzeme ve Montaj Bedeli)

Sıra No	6
Poz No	85.860.1104
Tanım	1 X 95 / 16 mm ² 19/33 (36) kV Dahili Tip Bakır Kablo Başlığı (Isı Büzüşmeli) (OG)(Malzeme ve Montaj Bedeli)
Birim	Adet
Tarif	TEKNİK ÖZELLİKLER 1. Kablo başlıkları tedaş şartnamesine uygun olacaktır. 2. İhtiyaç duyulan, zarar görmüş tüm kablo başlıkları değiştirilecektir.

Sıra No	7
Poz No	85.830.1105
Tanım	1 X 95ş / 16 mm ² 3.5/6 kV YXC7V (N2XSY) (XLPE Yalıtkanlı,Pvc Dış Kılıflı) Kablo (OG)(Malzeme ve Montaj Bedeli)
Birim	Metre
Tarif	TEKNİK ÖZELLİKLER 1. Kablolar tedaş şartnamesine uygun olacaktır. 2. İhtiyaç duyulan, zarar görmüş tüm kablolar değiştirilecektir. Kazı gerekmesi halinde kazı ücreti ayrıca ödenecektir.

Onaylayan/ Şube Müdürü
Mehmet Emin Yaşar
Elektrik- Elektronik Mühendisi

İDARİ ŞARTNAME

OG MALZEME ALIM İŞİ

- 1. Tekliflerin verileceği adres:** Bamyasuyu Mahallesi 154.Sok.No:2 HALİLİYE / ŞANLIURFA
(Tekliflerin verileceği kurumun mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr (ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNASI 3.KAT Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü)
- 2. Tekliflerin verileceği son tarih ve saat;** 26.03.2026 Saat:15:00
- 3. İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer:** ŞANLIURFA
- 4.** Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **DOKUZ(9) no lu** teklif kutusuna atılacaktır.
- 5.** Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte satın alma birim sorumlusu personelimiz sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
- 6.** Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
- 7.** Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
- 8.** Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
- 9.** Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
- 10.** İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
- 11. Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
- 12. Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
- 13.** Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
- 14.** Teklifin, çarpım ve toplamalarında aritmetik hata olması durumunda, doğrudan teminin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla, aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
- 15.** En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
- 16.** Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
- 17.** İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
- 18.** İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
- 19. İLETİŞİM : DAHİLİ:1340**