

	ANLIURFA BÜYÜK EH R BELED YES	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

S.NO	MALATIN C NS	B R M	M KTAR	MARKA	B R M F YATI	TUTARI
1.	Hidrofor ve Genle me Tankı Periyodik Kontrolü	Adet	8			
2.	Kesintisiz Güç Kayna ı (Akümülatör/UPS) Periyodik Kontrolü	Adet	3			
3.	Do algzalı Isıtma Kazanı Periyodik Kontrolü	Adet	1			
4.	Havalandırma ve Klima Tesisatı Periyodik Kontrolü	Adet	1			
5.	Elektrik ç Tesisatı Periyodik Kontrolü	Adet	2			
6.	Elektrik Kaçak Akım Rölesi Periyodik Kontrolü	Adet	150			
7.	Elektrik Pano ve Makine Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrolü	Adet	35			
8.	Yıldırımdan Korunma (Paratoner) Tesisatı Periyodik Kontrolü	Adet	1			
9.	Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Periyodik Kontrolü	Adet	1			
10.	Yangın Söndürme Tesisatı (Sprinkler, Hidrant dahil) Periyodik Kontrolü	Adet	1			
11.	Yangın Dolabı Periyodik Kontrolü	Adet	35			
12.	Portatif Yangın Söndürücüler (Tüpler) Periyodik Kontrolü	Adet	50			
13.	Jeneratör Periyodik Kontrolü	Adet	3			
14.	Kaçı Yolu Basınçlandırma ve Duman Tahliye Sistemi Periyodik Kontrolü	Adet	1			
15.	Enerji Yönetimi Deposu (EYD) Endüstriyel Depo Rafı Periyodik Muayenesi (her raf sistemi 3 katlıdır)	Adet	50			
16.	EYD Endüstriyel Kapı Periyodik Muayenesi	Adet	3			
TOPLAM TUTAR						

Yazı ile :

Teklif verme süresi 8.04.2026 16:00:00 'ne kadardır.	
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, i çilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan do rudan temin i inin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve artları yazılı i i Teknik arnameye uygun olarak belirtti im fiyatla vermeyi taahhüt ederim./...../2026

TEKL F VEREN
(Ka e - mza)

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MERKEZ HİZMET BİNASI PERİYODİK KONTROL HİZMET ALIM İŞİNE AİT
TEKNİK ŞARTNAME

GENEL HUSUSLAR	
Konu ve Kapsam	<p>a) Bu teknik şartname, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan merkez hizmet binası (Bamyasuyu Mahallesi 154. Sokak No:2 Haliliye/ Şanlıurfa) ile Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü Deposundaki (Hamidiye Mah. 266 Sokak Haliliye/ Şanlıurfa) tesisat ve cihazların periyodik kontrol ve teknik ölçümleri işlerinin yapılmasına ait teknik özellikleri, kontrol ve muayene metotlarını ve diğer hususları konu almaktadır.</p> <p>b) Muayene işlemleri yapılacak olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Merkez Hizmet binası; 17 kattan, toplam 11.716,7 m² kapalı alandan oluşmaktadır. Muayene işlemleri bu binada yapılacaktır. Muayene edilecek cihazların kapasite ve büyüklükleri bina ile orantılıdır.</p> <p>c) Periyodik kontrol hizmetlerini gerçekleştirecek olan firma, her kontrol grubu için periyodik kontrolü yapabileceğine dair Türk Akreditasyon Kurumu'ndan (TÜRKAK) TS EN ISO/IEC 17020:2012 akreditasyona sahip olmalı ve belge süresinin geçmemiş olması gerekmektedir.</p> <p>d) Muayene firması ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye yetkilisi arasında imzalanacak sözleşme, İSG- KATİP sistemine yüklenmesi gerekmektedir.</p> <p>e) Test işlemlerinde kullanılacak tüm ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının en çok 1 yıl önce yapılmış olması gerekmektedir.</p> <p>f) Test işlemlerini gerçekleştirecek olan personelin TÜRKAK kriterlerine uygun olarak A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından atanmış ve yetkilendirilmiş bir mühendis olması gerekmektedir. Her kontrol grubu için akredite personel bulunması gerekmektedir.</p> <p>g) Muayene işlemlerini gerçekleştirecek kuruluşun, muayene işlemleri sebebiyle meydana gelebilecek maddi kayıplarla ilgili olarak en az 300.000,00 TL değerinde Mesleki Sorumluluk Sigortasına sahip olması gerekmektedir.</p> <p>h) Yapılan periyodik kontrollerin ardından testin yapıldığı tarih, bir sonraki testin yapılacağı tarih ve testi yapan kuruluşun bilgilerini içeren etiket, kontrolü yapılan ekipmanların üzerine yapıştırılmalıdır. Her birinin takibini ve izlenebilirliğini sağlamak için, tüm ekipmanlar yeni bir kimlik numarası ile sınıflandırılacak olup, bu numaralar ekipmanlar üzerinde etiket vasıtası ile belirtilmelidir.</p> <p>i) Periyodik kontroller sırasında Yüklenici su, doğalgaz, elektrik, haberleşme hatları ile cihazlara zarar vermemek için her türlü önlemi alacaktır. Zarar verildiği takdirde sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır.</p> <p>j) Periyodik kontrol işlemleri gerçekleştirildikten sonra, muayene kuruluşu her bir ekipman için rapor formunu oluşturarak en geç 10 çalışma günü içerisinde idareye sunacaktır.</p> <p>k) Bütün cihazlar İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne uygun olarak muayene edilecektir. Ayrıca her cihaz/ tesisat ilgili standart ve/veya yönetmelikler dikkate alınarak yapılacaktır.</p>

CG

Sıra No	1
Poz No	
Tanım	Hidrofor ve Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü
Birim	Ad.
Tarif	a) Hidroforların periyodik kontrolü ISO / IEC 17020:2012 ve TS 1911 standardına uygun olarak yapılacaktır. b) Genleşme tanklarının kontrolü, TS 10576, TS 1911, TS 11490, TS EN 13831, TS EN 764-7 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

Sıra No	2
Poz No	
Tanım	Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Periyodik Kontrolü
Birim	Ad.
Tarif	a) TS EB 62040-1 Kesintisiz Güç Sistemleri standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır.

Sıra No	3
Poz No	
Tanım	Doğalgazlı Isıtma Kazanı Periyodik Kontrolü
Birim	Ad.
Tarif	a) TS EN 303 serisi, TS 497, TS 430, TS EN 14394+A1 ve TS EN 12828+A1, TS EN 12952-6 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılacaktır

Sıra No	4
Poz No	
Tanım	Havalandırma ve Klima Tesisatı Periyodik Kontrolü
Birim	Ad.
Tarif	a) Projede ve mevzuatta belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı belirlenebilecek şekilde kontrol edilecektir.

Sıra No	5
Poz No	
Tanım	Elektrik İç Tesisatı Periyodik Kontrolü

CG

Birim	Ad.
Tarif	a) Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kriterlerine göre kontrol edilecektir. b) Bu madde kapsamında hem merkez bina hem de depodaki elektrik iç tesisatı kontrol edilecektir.

Sıra No	6
Poz No	
Tanım	Elektrik Kaçak Akım Rölesi Periyodik Kontrolü
Birim	Ad.
Tarif	a) Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine uygun olacak şekilde kontrol edilecektir b) Bu madde kapsamında hem merkez bina hem de depodaki elektrik kaçak akım röleleri kontrol edilecektir.

Sıra No	7
Poz No	
Tanım	Elektrik Pano ve Makine Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrolü
Birim	Ad.
Tarif	a) 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 serisi, TS HD 60364-4 serisi, TS HD 60364-5 Serisi, TS HD 60364-6 standartlarında belirtilen hususlara göre yapılacaktır. b) Bu madde kapsamında hem merkez bina hem de depodaki elektrik pano ve makine topraklama tesisatı kontrol edilecektir.

Sıra No	8
Poz No	
Tanım	Yıldırımdan Korunma Tesisatı (Paratoner) Periyodik Kontrolü
Birim	Ad.
Tarif	a) TS EN 62305 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak kontrol edilecektir.

Sıra No	9
Poz No	
Tanım	Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Periyodik Kontrolü
Birim	Ad.

ca

Tarif	a) TSE CEN/TS 54-14 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak kontrol edilecektir.
-------	--

Sıra No	10
Poz No	
Tanım	Yangın Söndürme Tesisatı (Sprinkler ve Hidrant Dahil) Periyodik Kontrolü
Birim	Ad.
Tarif	a) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde yapılacaktır. b) Yangın hidrantı ayrıca TS EN 1074-6, TS EN 14339, TS EN 14384 standardına uygun olacak şekilde kontrol edilecektir. c) Sprinkler, ayrıca TS EN 12845, TS EN12259 standardına uygun olarak kontrol edilecektir.

Sıra No	11
Poz No	
Tanım	Yangın Dolabı Periyodik Kontrolü
Birim	Ad.
Tarif	a) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe ve TS EN 12845, TS EN 671-3 standartları kriterlerine uygun şekilde yapılacaktır. b) Bu madde kapsamında hem merkez bina hem de depodaki yangın dolapları kontrol edilecektir.

Sıra No	12
Poz No	
Tanım	Portatif Yangın Söndürücüler (Tüpler) Periyodik Kontrolü
Birim	Ad.
Tarif	a) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe ve TSE ISO/TS 11602-2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak kontrol edilecektir. b) Bu madde kapsamında hem merkez bina hem de depodaki yangın söndürücüler kontrol edilecektir.

Sıra No	13
Poz No	
Tanım	Jeneratör Periyodik Kontrolü
Birim	Ad.

CC

Tarif	a) TS ISO 8528 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak kontrol edilecektir.
-------	---

Sıra No	14
Poz No	
Tanım	Kaçış Yolu Basınçlandırma ve Duman Tahliye Sistemi Periyodik Kontrolü
Birim	Ad.
Tarif	a) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde kontrol edilecektir.

Sıra No	15
Poz No	
Tanım	EYD Endüstriyel Depo Rafı Periyodik Muayenesi
Birim	Ad.
Tarif	a) TS EN 15635 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Sıra No	16
Poz No	
Tanım	EYD Endüstriyel Kapı Periyodik Muayenesi
Birim	Ad.
Tarif	a) TS EN 13241+A2, TS EN 12453, TS EN 12604+A1 standartlarına uygun olarak yapılacaktır.

Hazırlayan
Cennet ÇAKMAK
Yüksek Makine Mühendisi

Onaylayan/ Şube Müdürü
Metmet Emin Yaşar
Elektrik- Elektronik Mühendisi

İDARİ ŞARTNAME

MERKEZ BİNA PERİYODİK KONTROL HİZMET ALIM İŞİ

- Tekliflerin verileceği adres:** Bamyasuyu Mahallesi 154.Sok.No:2 HALİLİYE / ŞANLIURFA (Tekliflerin verileceği kurumun mail adresi: satinalma@sanliurfa.bel.tr (ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNASI 3.KAT Satınalma ve İhale Şube Müdürlüğü)
- Tekliflerin verileceği son tarih ve saat;** 08,04.2026 Saat:16:00
- İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer:** ŞANLIURFA
- Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **YEDİ (7) nolu** teklif kutusuna atılacaktır.
- Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize satinalma@sanliurfa.bel.tr gönderilen teklifler ilan edilen saatte satın alma birim sorumlusu personelimiz sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
- Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
- Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
- Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
- Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
- İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
- Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
- Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
- Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
- Teklifin, çarpım ve toplamlarında aritmetik hata olması durumunda, doğrudan teminin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla, aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
- En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
- Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
- İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
- İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
- İLETİŞİM : 1339**