
	<b>ANLIURFA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ</b>	Yayın Tarihi	24.08.2023	
		Revizyon	0	
		Revizyon Tarihi	24.08.2023	
Teklif Mektubu		DHD-01-FR-008		

S.NO	MALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTAR	MARKA	BİRİM FİYATI	TUTARI
1.	YANGINA MÜDAHALE ÖRTÜSÜ	Adet	4			
<b>TOPLAM TUTAR</b>						

Yazı ile : .....

	<b>Teklif verme süresi 26.05.2026 11:00:00 'ne kadardır.</b>
1.	Fiyatlara sigorta, harç v.s. tüm vergiler ve her türlü gider kalemi dahildir.
2.	Fiyatlara montaj, işçilik ve nakliye dahildir. KDV hariçtir.
3.	Söz konusu alımın (hizmet/mal/yapım) tamamının veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi durumunda yapılan doğrudan teminin idarenizce tek taraflı olarak iptal edilmesini kabul ve taahhüt ediyorum.

Yukarıda cins, miktar, özellik ve fiyatları yazılı işi Teknik Şartnameye uygun olarak belirttiğim fiyatla vermeyi taahhüt ederim. ....../...../2026

TEKLİF VEREN  
(Kaşe - Muz)

## YANGINA MÜDAHALE ÖRTÜSÜ – TEKNİK ŞARTNAME

1. Yangın örtüsü otomobil ve SUV tipi içten yanmalı motorlu, hibrit ve elektrikli araç yangınlarında aracı üzerini tamamen kapatarak yangının sönmesini sağlamak ve araçların batarya yangınlarında, yangını çevreye zarar vermeden izole etmek amacı ile imal edilmiş olacaktır. Yangın örtüsü gerektiğinde hassas yapıları yangından korumak amacı ile yangın perdesi olarak da kullanılabilir özellikte olacaktır.
2. Köşelerde ısıya dayanıklı cam fiber malzemeden dokunmuş en az 60 cm uzunluğunda tutma kulpları monte edilmiş olacaktır.
3. Yangın örtüsü en az 600 gr/m<sup>2</sup> ±50gr ısıya dayanıklı cam elyaf kumaştan imal edilmiş olacaktır. Bu değerler imalatçı firmanın internet sayfası ve kataloglarından teyit edilebilir olacaktır. Isıya dayanıklı cam elyaf bileşimi, çift taraflı özel polimer kaplama dahil olmak üzere yüksek sıcaklık direnci sağlayacaktır.
4. Yangın örtüsü en fazla 0,7 mm kalınlığında olacaktır.
5. Yangın örtüsü dokuma ipliği çözüde ve atkıda en az 136 tex olacaktır. İplik sayısı çözüde 19/1 cm, atkıda en az 12/1 cm olacaktır. İplik dayanımı çözüde en az 4000N/50 mm, atkıda en az 5000 N/50mm olacaktır. Bu değerler imalatçı firmanın internet sayfası ve kataloglarından teyit edilebilir olacaktır.
6. Yangın örtüsünün dokuma kumaşının çalışma sıcaklık dayanımı DIN SPEC 91489 testine göre en az 1.000 °C olacaktır, kısa süreli sıcaklık dayanımı en az 1.700 °C olacaktır.
7. Yangın örtüsü gerektiğinde yangın perdesi olarak kullanılabilir özellikte olacaktır. Bu amaçla, yangın örtüsünün uzun kenarları boyunca her 100±5cm'de bir, açıklığı en az 20±2 mm olan karabina takmaya uygun halkalar olacaktır.
8. Yangın örtüsü 6x8 m (±5 cm) ebatlarında olacaktır. Yangın örtüsünün her iki tarafı da yangında kullanılabilir olacaktır. Kullanıma hazır iken en fazla 30 kg ağırlığında olacaktır.
9. Yangın örtüsü tek kullanımlık olmayıp, tekrar kullanılabilir özellikte olacaktır.
10. Taşıma çantası ve fermuarı DIN EN 60529'a göre hava ve koku geçirmez özellikte, IP65 koruma sınıfına uygun olacaktır.
11. Taşıma çantasının her iki tarafında ele gelen bölümü yumuşak lastik ile güçlendirilmiş el tutamakları olacaktır. Ayrıca çantanın sırtta taşınabilmesi için 2 adet ayarlanabilir omuz askı kayışı olacaktır.
12. Yangın örtüsü BS EN ISO 13938-2:2019'a göre patlama mukavemet testinden geçmiş olmalıdır. Ortalama patlama mukavemeti en az 500kPa olmalıdır.
13. Yangın örtüsü en az 20N yüksek kesilme direncine sahip olmalı, bu özellik EN ISO 13997:1999/EN 388:2019'a göre test edilmiş olmalıdır.
14. Yangın örtüsü minimum elektrik yüzey direnci 7 x 10 (hoch 11) Ohm olmalı, bu özellik DIN 54 345:1992 – I'e göre test edilmiş olmalıdır.
15. İstekliler teklifleri ile birlikte aşağıda yazılı belgeleri sunacaktır;
  - a. **Yangın örtüsü DIN SPEC 91489:2024-11 sertifikası**
  - b. **Şartnamede istenen özelliklere ait akredite olmuş labartuvardan alınmış imzalı onaylı test raporları**
16. Ürünlerin teslim süresi 15 gün olacaktır.
17. Malzemeler Şanlıurfa Merkez İtfaiye İstasyonuna teslim edilecektir.

Ayetullah İZOL

İdare Amiri



Abdülkadir ŞAHİN

Şube Müdürü



# İDARİ ŞARTNAMESİ

## HAVALANDIRMA MENFEZ MAL ALIMI

- Tekliflerin verileceği adres:** BAMYASUYU MAHALLESİ 154. SOKAK NO:2 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALİLİYE/ŞANLIURFA  
(mail adresi: [satinalma@sanliurfa.bel.tr](mailto:satinalma@sanliurfa.bel.tr))
- Tekliflerin verileceği son tarih ve saat;** 26.05.2026 SAAT:11:00
- İşin Yapılacağı/Malın teslim edileceği yer:** ŞANLIURFA
- Teklifler ekindeki belgelerin her sayfası dâhil, teklifi veren firma tarafından iletişim bilgileri de yazılarak kaşelenip imzalandıktan sonra bir zarfa konularak, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli ve imzalı, zarfın arka yüzünde ise işin adı yazılı olacak şekilde **(8) SEKİZ** \*no lu teklif kutusuna atılacaktır.
- Mail, faks, posta, kargo v.b şekilde gönderilen tekliflerin sorumluluğu firmalara aittir. Yüklenici tarafından kurumsal mail adresimize [satinalma@sanliurfa.bel.tr](mailto:satinalma@sanliurfa.bel.tr) gönderilen teklifler ilan edilen saatte İhale ve Satınalma Müdürü Sorumluluğunda teklife çıkan personel ile birlikte açılacaktır.Tekliflerin açılış saatinde firmalar hazır bulunabilir.
- Son teklif verme tarih ve saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
- Dokümanda (teknik şartname, teklif, proje v.b) değişiklik olması durumunda o saate kadar teklif verenlerin teklifleri açılmadan iade edilir.
- Son teklif verme tarih ve saatine kadar verilen teklif sayısının 3'ten az olması durumunda, teklif verme tarih ve saati işin ivediliği göz önünde bulundurularak idarece uzatılabilir. O saate kadar teklif verenlerin talep etmesi durumunda teklifler açılmadan iade edilir.
- Firmalar teklif verdiklerinde işin yapılacağı yeri görmüş ve dokümandaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.
- İdare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili firmalardan açıklama isteyebilir.
- Teklif mektuplarında teknik şartnamenin eksik veya imzalı kaşeli olmaması durumunda; teklif sahipleri takip eden iş günü mesai bitimine kadar eksikliklerini tamamlayacaklardır. Tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.**
- Teklif mektuplarını silinebilir kalemler ile dolduran firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.**
- Dijital ortamda gönderilen tekliflerin formatı **PDF** veya **JPG** olmalıdır. Farklı formatlarda veya bulut uygulamaları üzerinden gönderilen formatlarda sunulan teklifin görüntülenmemesi durumunda idare sorumlu değildir.
- Teklifin, çarpım ve toplamlarında aritmetik hata olması durumunda, Firmanın teklifi red edilecektir, bu farklılıklar firmanın teklifinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak idare tarafından re'sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, firmanın nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.
- En düşük fiyatı veren firmanın, Kamu İhale Kurumunun yasaklılar listesinde bulunması durumunda değerlendirme dışı bırakılır.
- Yüklenicinin sözleşmeye gelmemesi, Mal, hizmet ve yapım işini yapmaktan imtina etmesi, Yapım, mal ve hizmet alımlarını teknik şartname ve eklerinde yazılı şartlarda yerine getirmediğinde; idare teklifleri 1 (bir) yıl boyunca değerlendirmemekte serbesttir.
- İdare verilen teklif tutarlarını yeterli görmeyerek yeniden teklif verilmesini isteyebilir.
- İdare doğrudan temin işini yapıp yapmamakta serbesttir. Firmalar herhangi bir hak iddia edemez.
- Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin eşit olması durumunda eşit tekliflerden yeniden teklif istenecektir.

**İLETİŞİM : 04143185100- 1579 AYETULLAH İZOL**